

## **ADDENDA NO. 001**

### **Réfection de la toiture de l'abri fortifié du Mont Sainte-Marguerite**

50 Rang Ste-Catherine, Saint-Sylvestre, Québec G0S 3C0

Numéro de document : S210315-01-REV1

**Le 16 novembre 2021**

L'addenda 001 à l'appel d'offres est émise pour :

1. répondre à une question reçue de la part de soumissionnaires potentiels au cours de la période d'appel d'offres ;
2. Afficher l'information sur SEO afin de permettre à tous les soumissionnaires potentiels d'accéder aux informations supplémentaires.

Note : Il ne sera pas tenu compte de suppléments et/ou de modifications présentés au motif que le soumissionnaire n'a pas pris connaissance de la teneur du présent addenda.

#### QUESTION ET RÉPONSE NO 1 :

Question : Est-ce qu'il y a possibilité d'allonger le délai de livraison du mandat?

Réponse : Une erreur s'est glissée dans l'appel d'offres. Il est mentionné au point 2.1.2 dans la section 2 Description des Besoins que « L'ensemble des travaux doivent être réalisés à l'intérieur de 45 jours calendrier suivant la signature du contrat ». Ce libellé est incorrect et sera modifié pour celui-ci :

*L'ensemble des travaux doit être réalisé à l'intérieur de 45 jours ouvrable suivant la signature du contrat.*

#### QUESTION ET RÉPONSE NO 2 :

**Question :** Quelles sont les sections de béton à scier et à disposer?

**Réponse :** Il s'agit maintenant de 2 sections qui sont localisées dans le plan. Le béton a environ 2pouces ½ d'épaisseur à cet endroit. Cette analyse fut effectuée par forage durant le printemps 2021.

Les deux sections de béton à scier doivent être débutés à environ 12 pouces des poutres supportant le toit. Ces sections sont celles près de la cage d'escalier. Les deux sections peuvent être localisées sur le plan *ECO-DWG-20191118 SI.1. steel removed-SI:*

Section 1 : ++Dalle rectangulaire entraxe 7-8, entraxe C-D

Section 2 : ++Dalle rectangulaire entraxe 7-8, entraxe D-E

### EXTENSION DE LA PÉRIODE DE DÉPÔT DES SOUMISSIONS

En raison d'un délai de publication sur SEAO, la date limite de dépôt des soumissions sera allongée au mardi 23 novembre 2021 avant 17h00.